

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Groke Türen und Tore GmbH Wikingerstr. 10 76189 Karlsruhe
Produkt	Einbruchhemmende Türen
Typ, Modell	Groke GT 190 ((innenöffnend))
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 1627:2011-09 Zertifizierungsprogramm Einbruchhemmende Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse (2012-01)
Konformitätszeichen	
Registernummer	4T128
Gültig bis	2021-11-30
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.



ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat

4T128 von 2016-11-29

Technische Angaben

Widerstandsklasse: RC 2

Elementart: Hauseingangstür

Flügelart: einflügelig, innenöffnend

Material: Aluminium

Profilsystem: "Groke GT 190 Arcade"
alternativ: "Groke GT 190 Symphonie"

Abmessungen:
min. 1399 mm x 1840 mm, max. 1922 mm x 2530 mm

Modellvarianten:
mit und ohne Seitenteil

Bei Haustüren mit einseitig flügelüberdeckenden Füllungen und dem geprüften Verglasungs- und Glasanbindungssystem werden ausschließlich Lichtausschnitte mit Größen kleiner einer durchgangsfähigen Öffnung (DIN EN 1630:2011-09 Abschnitt 3.11) zugelassen.

**Prüflaboratorium/
Überwachungsstelle**

EPH Entwicklungs- und Prüflabor
Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Prüfbericht(e)

2614034-01 von 2016-06-28
2616155 von 2016-11-28

